

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

*„Budowę lądowiska dla śmigłowców dla potrzeb SOR na terenie SP ZOZ Szpitala
Wielospecjalistycznego w Jaworznie”*

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

Wykonawca 1

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości w odniesieniu do przedmiotu umowy na okres minimum 36 miesięcy. Prosimy o potwierdzenie, że 36 miesięczna gwarancja nie dotyczy materiałów i urządzeń, na które gwarancja producenta jest krótsza. W tym wypadku Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta urządzenia, nie krótszą niż 24 miesiące.

ODP: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

2. Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji ewidencyjnej lądowiska, wraz z przeprowadzeniem postępowania zmierzającego do uzyskania wpisu do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego?

ODP: Dokumentacja ewidencyjna wykonana będzie na podstawie odrębnego postępowania.

Zamawiający w związku z udzieloną odpowiedzią dokonuje zmiany we wzorze umowy w § 6 ust 1 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

- 3) uzyskanie niezbędnych decyzji, w tym decyzje nadzoru budowlanego o zezwoleniu na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
3. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to prosimy o potwierdzenie, że termin realizacji zadania, 4 miesiące, nie obejmuje wykonania dokumentacji, uzgodnień, oraz uzyskania wpisu. Ze względu na procedury i terminy w PAŻP oraz w ULC termin ten wraz z budową lądowiska jest niemożliwy do spełnienia. Wnosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu, min. 2 miesiące po zakończeniu robót budowlanych, na wykonanie dokumentacji ewidencyjnej, przeprowadzenie postępowania oraz uzyskanie wpisu do ewidencji.

ODP: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

4. W projekcie elektrycznym występują oprawy oświetlenia przeszkodowego zasilane poprzez panele słoneczne lub też z lokalnych tablic rozdzielczych. Konieczne jest w celu zapewnienia porównywalności ofert wybór konkretnego rozwiązania. Prosimy o potwierdzenie, że w celu zapewnienia najwyższej niezawodności pracy, oraz znacznie niższej ceny, należy zastosować oprawy oświetlenia przeszkodowego zasilane z tablic istniejących w pobliżu projektowanych opraw. Prosimy o określenie odległości od projektowanych opraw oświetlenia przeszkodowego na budynkach K, P, O2, B1, B2, B3 do lokalnych tablic rozdzielczych z rezerwowaniem zasilania.

ODP: Należy zastosować oprawy zasilane z lokalnych tablic.

Zamawiający podaje odległości od projektowanych opraw oświetlenia przeszkodowego na budynkach K, P, O2, B1, B2, B3 do lokalnych tablic rozdzielczych:

K	68,5mb
P	46 mb
O2	27,5 mb
B1	34 mb
B2	8,5 mb
B3	30 mb

W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza zał. 4 wzór umowy po zmianie.

Podpisała Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych – mgr Gabriela Rokitowska
Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania.