

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Modernizację Oddziału Chirurgii Dziecięcej SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie:

WYKONAWCA 7

1. W specyfikacji nie znaleźliśmy parametrów centrali wentylacyjnej, proszę o ich podanie (wydatek powietrza, sprzęż dyspozycyjny, rodzaj wymiennika, rodzaj nagrzewnicy oraz chłodnicy, itp.) lub udostępnienie karty katalogowej urządzenia z projektu.

Odpowiedź: centrala sprzęż dyspozycyjny

NAWIEW 500 Pa

WYCIĄG 350 Pa

Wydatek m³/h

NAWIEW 1105 m³/h

WYCIĄG 980 m³/h

Moc wymiennika chłodzenie 8,4 kW

Moc wymiennika grzanie 9,8 kW

2. W specyfikacji nie znaleźliśmy parametrów agregatu wody lodowej, proszę o podanie jego parametrów.

Odpowiedź: Agregat

wydajność chłodzenia do 10 kW

przepływ powietrza 0,9 m/s

Czynnik chłodniczy R410A

3. W specyfikacji nie znaleźliśmy parametrów agregatu skraplającego do centrali wentylacyjnej, proszę o podanie jego parametrów.

Odpowiedź: Przewidywane rozwiązanie dotyczące centrali wentylacyjnej nie zawiera odrębnego urządzenia agregatu skraplającego.

4. Istnieje dość duża rozbieżność pomiędzy przedmiarem a rysunkami, w przedmiarze jest tylko wąski zakres materiałów i prac koniecznych do wykonania. Czy jest możliwość udostępnienia części opisowej projektu wraz z listą materiałów?

Odpowiedź: Przedmiar jest dokumentem pomocniczym i informacyjnym odnoszącym się tylko do robót podstawowych. Dokumentacja techniczna składająca się z Projektu budowlano – wykonawczego, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i Przedmiarów robót stanowi integralną całość. Wykonawca do kalkulacji ceny powinien wziąć pod uwagę całość dokumentacji oraz udzielane wyjaśnienia. Oferta cenowa winna być wykonana na podstawie załączonych przedmiarów robót, jednakże z uwagi na rozliczenie ryczałtowe zadania, załączony przedmiar jest dokumentem pomocniczym i informacyjnym odnoszącym się tylko do robót podstawowych. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego.

5. Czy wycena ma być sporządzona tylko w oparciu o pozycje w kosztorysie czy ma uwzględniać cały zakres prac opisany w specyfikacji technicznej i części rysunkowej.

Odpowiedź: Kalkulacja ceny oferty winna uwzględniać cały zakres prac. Patrz także odp. dla wykonawcy 6 pyt.5 i Wykonawcy 7 pyt 4.

Podpisała Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych – mgr Gabriela Rokitowska

Publikacja strona internetowa Zamawiającego

Otrzymują firmy zadające pytania