

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **„Zaprojektowanie i montaż stacji wymienników ciepła, pracującej na potrzeby ciepła technologicznego wraz z instalacją rozprowadzającą w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie”**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytanie od Wykonawcy:

WYKONAWCA 1

W SIWZ w dziale "Program funkcjonalno-użytkowy" jest, aby węzeł grzewczy zaprojektować jako węzeł równoległy w oparciu o dwa niezależnie regulowane wymienniki ciepła. Regulacja węzła grzewczego ma przebiegać kaskadowo. Dołączenie drugiego wymiennika następuje dopiero wtedy, kiedy pierwszy wymiennik osiągnie 100% mocy.

Czy na pewno chodzi o pracę kaskadową czy o pracę równoległą dwóch wymienników regulowanych automatyką pogodową?

**Odpowiedź:**

Prace wykonać zgodnie z PFU, zamawiający oczekuje rozwiązania opartego o kaskadową - niezależną pracę węzła grzewczego.

*Podpisała: mgr Gabriela Rokitowska Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych*