

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Świadczenie usług ochrony na rzecz SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w podziale na 2 zadania**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców:

WYKONAWCA 1

Wzór umowy (paragraf 6. ust. 6, III Odpowiedzialność Wykonawcy) zawiera następujący zapis:

“Wykonawca odpowiada za należyłą konserwację instalacji sygnalizacji pożaru w obiektach Zamawiającego, których dotyczy niniejsza umowa i po jej zakończeniu każdorazowo wykona testy sygnałów alarmowych do stacji Wykonawcy”.

Zgodnie ze standardowym podziałem obowiązków, należyta konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru jest obowiązkiem konserwatora systemu sygnalizacji pożarowej, a nie operatora monitoringu pożarowego. Sygnały alarmowe powinny zostać wygenerowane z poziomu centrali sygnalizacji pożarowej, aby można było sprawdzić poprawność transmisji również pomiędzy CSP a UTA (urządzenie transmisji alarmów), a nie tylko UTA a Centrum Monitorowania. Centrum Monitorowania może oczywiście potwierdzić otrzymanie sygnałów alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych.

Nie może jednak przyjąć odpowiedzialności za należyłą konserwację systemu sygnalizacji pożarowej.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zakresu obowiązków operatora w odniesieniu do punktu par. 6.ust. 6

Odpowiedź: (paragraf 6. ust. 6, III Odpowiedzialność Wykonawcy) odnosi się bezpośrednio do przedmiotu umowy , który dotyczy monitoringu sygnału do bazy i jednostki PSP.

Zapis dotyczy urządzenia transmisji UTA i stanowi instalację w rozumieniu zamawiającego - każdorazowo należy wykonać testy urządzenia tj. test wszystkich sygnałów do bazy monitoringu.

Podpisała Z-ca Dyrektora ds Administracyjnych mgr Gabriela Rokitowska

Publikacja strona internetowa Zamawiającego

Otrzymują firmy zadające pytania